



ביצוע סקר הידרנטים

כחלק מהפתרון הכולל של מיפוי ומיגון מערכת ברזי הכיבוי של התאגיד

(מיקום, קוטר, בדיקת תקינות, הגדרות דגם, תמונה, הערות לתיקון וכדומה)

עמידה בדרישות החדשות של רשות המים בישראל (מאי 2018) 7(א)

תחזוקת ברזי כיבוי 7. (א) ספק מים יבצע בדיקת תקינות של ברזי הכיבוי באופן ובתדירות הזו:
(1) אחת לשנה - בדיקה חזותית לאיתור פגמים נראים לעין;
(2) אחת לשלוש שנים - פתיחה וסגירה של ברז הכיבוי עד תום וצביעתו לפי הצורך.



שימוש במערכת GIS והפקת דו"ח נתונים מלא



צוות מיומן ומקצועי לביצוע הסקר



ביצוע סקר שנתי ותלת-שנתי



הצעה של מערכות מיגון מותאמות



מכסה הידרנט כפיר



כיפה אדומה מכאנית דור 3

מוצרי המיגון והבקרה לברזי כיבוי של חברת ארד